

“PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA SICURA E CONTROLLATA PER MEZZI PESANTI – YB TRUCK VILLAGE” - CUP I31I21000010006 - CIG 8603938240

## FAQ

### **FAQ n.1**

**D:** Con la presente e in relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere se la presa visione del luogo di effettuazione lavori è obbligatoria e se possibile comunque recarsi su tale luogo onde poter redigere una più esatta valutazione . E' necessario una prenotazione di giorno e ora?

**R:** Buonasera, per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto non è obbligatorio effettuare il sopralluogo.

L'Ufficio tecnico di Interporto è comunque a disposizione nel caso vogliate effettuare il sopralluogo. In tale caso è necessario prendere un appuntamento con il Geom. Nicola Salvini scrivendo alla mail [manutenzione@interportotoscano.com](mailto:manutenzione@interportotoscano.com) .

### **FAQ n.2**

**D:** Con riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto previsto al punto 11 del Disciplinare - obbligo iscrizione alla White List, si richiede il seguente chiarimento:  
lo scrivente consorzio stabile è in possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara di cui sopra, ma NON è iscritto alla white list c/o la Prefettura, non per cattiva volontà o particolari problemi, ma perché la procedura attualmente prevista per i Consorzi Stabili (nel nostro caso, 17 aziende, una cinquantina di amministratori e relativi familiari, direttori tecnici, collegi di revisione, procuratori, institori ecc. ecc.,) rende oggettivamente impraticabile la nostra iscrizione.

IL NOSTRO CONSORZIO STABILE NON HA UNA PROPRIA STRUTTURA OPERATIVA (MACCHINARI, DIPENDENTI ATTREZZATURE) E NON INTERVIENE IN ALCUN MODO SUL CANTIERE. SI LIMITA A PARTECIPARE ALLE GARE NELL'INTERESSE DELLE AZIENDE CONSORZIATE INDICATE COME ESECUTRICI DEI LAVORI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, LE QUALI SONO REGOLARMENTE ISCRITTE ALLA WHITE LIST.

PUÒ RITENERSI SODDISFATTO L'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST SE DIMOSTRATO UNICAMENTE DALLE AZIENDE INDICATE COME ESECUTRICI DEI LAVORI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE?

**R:** Il DPCM 24/11/2016 ( in G.U. 25 del 31/01/2017), per contrastare le infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici, ha reso obbligatoria l'iscrizione alla white list, istituita presso le Prefetture, delle imprese che stipulano contratti con la pubblica amministrazione.  
Poiché in caso di aggiudicazione della gara d'appalto il contratto dovrà essere stipulato con il Consorzio, è necessario che anche il Consorzio stesso sia iscritto nella white list prefettizia.  
Per la partecipazione alla gara è sufficiente aver presentato, alla Prefettura territorialmente competente, la domanda di iscrizione alla White list.

### **FAQ n.3**

**D:** In merito alla procedura in oggetto con la presente abbiamo riscontrato una differenza di spessore del misto cementato previsto a progetto. Nel computo metrico è indicato uno spessore pari a 15 cm mentre nella relazione REL-03-GEOTECNICA-CONSOLIDAMENTO-E-PAVIMENTAZIONI viene indicato uno spessore pari a 20 cm. Si richiede quale sia quello corretto.  
Si richiede inoltre se durante i lavori di realizzazione dei due parcheggi, dovrà essere mantenuta attiva la pesa e la relativa viabilità e quindi i due cantieri (AREA T1 e AREA T2) dovranno essere separati con idonea recinzioni ed accessi.

**R:** Per quanto attiene allo spessore di misto cementato previsto in progetto si prega di fare riferimento a quanto indicato nel computo metrico estimativo, vale a dire cm 15.  
Durante i lavori di realizzazione del parcheggio la pesa dovrà rimanere attiva, quindi la ditta appaltatrice dovrà prevedere un'ideonea separazione tra le attività del cantiere e quelle della pesa.

IL RUP  
Ing. Claudio Bertini